

SOCIALUDVALGET

HJØRRING

Den

29 Juni 1944.

J. Str. 1944/1944.

112

Til

H J Ø R R I N G B Y R A A D .

Under Indretning af et Beskyttelsesrum i Plejestiftelsens Have ved Gadekrydset Markedsgade - Overgade blev det nødvendigt at overskære Ledninger for Vand og Gas førende fra Gadekrydset til henholdsvis Plejestiftelsens Baghus og Fyrbøderens Bolig ved De gamles Hjem.

Medens Vandledningen kunde repareres viste det sig, at Gasledningen var ganske ødelagt af Ælde og Rust, hvorfor en Reparation af denne Ledning ikke kan anses for hensigtsmæssig, navnlig under Hensyn til, at denne Ledning føres paa langs under nævnte Bagbygning.

Udvalget indstiller derfor til det ærede Byraads Godkendelse, at der indføres en ny Gasledning ad korteste Vej fra Overgade til Fyrbøderens Bolig, hvortil benyttes støbte Rør, der for Tiden kan fremskaffes. Bekostningen vil andrage ca. 1000.- Kr.

P. U. V.

J. Str.

1. Agnes