



CIVILFORSVARSTYRELSEN

7080

Stockholmsgade 27,  
2100 København Ø, den  
Tlf. (01) 38 65 45  
ML/RK

14. FEB. 1980

Brev nr.

2. kt. journal nr. 913-C84-12/80  
(Bedes anført ved besvarelse)

- Til: Hirtshals kommune, Bygningsmyndigheden,  
9850 Hirtshals.
- Til: Civilforsvarskommissionen i Hirtshals kommune.  
Civilforsvarsstyrelsen har i dag skrevet således:
- " Til: Civilforsvarsudvalget for Hirtshals, Hjørring og Sindal,  
Mads Clausensvej 9, 9800 Hjørring.
- Emne: Indretning af gammel tysk bunker til sikringsrum for  
Rahbek Fisk A/S, beliggende Jens Munksvej og Torden-  
skjoldsvej i Hirtshals kommune.

I skrivelse af 29. maj 1979 til det rådgivende ingeniørfirma Birk & Boe I/S, 9850 Hirtshals, og med kopier til Bygningsmyndigheden og Civilforsvarskommissionen i Hirtshals kommune har Civilforsvarsstyrelsen godkendt et projekt til indretning af sikringsrum til Rahbek Fisk A/S i en gammel tysk bunker, der er beliggende i nærheden af denne virksomhed. Godkendelsen er meddelt på nærmere i ovennævnte skrivelse anførte betingelser, herunder at der skal etableres en nødudgangsåbning i bunkerens skydeskår.

Med skrivelse af 13. februar 1980 har Civilforsvaret for Hirtshals-Hjørring-Sindal ansøgt om tilladelse til at ændre nødudgangens placering fra bunkerens skydeskår til en eksisterende nødudgang fra bunkerens indvendige rum ud igennem ydermuren til det fri, med åbningens underkant beliggende 2,20 m over terrænet. Samtidig tilstøbes hele skydeskåret.

Den eksisterende nødudgang har  $h \times b = 80 \times 60$  cm, og ifølge ændringsforslaget skal den mod det fri i fredstid afdækkes med en 9 mm jernplade i karm.

I den anledning skal Civilforsvarsstyrelsen for sit vedkommende godkende den ændrede nødudgang som foreslået under forudsætning af, at der etableres en metalstige eller lignende fra nødudgangsåbningen ned til terrænet.

En eventuel stige skal være indrettet til at fastspænde på væggen. I fredstid kan stigen være opbevaret inde i bunkeren.

Det er endvidere en forudsætning for styrelsens godkendelse af ændringsforslaget, at dette kan godkendes af Bygningsmyndigheden og Civilforsvarskommissionen i Hirtshals kommune.

Bygningsmyndigheden og Civilforsvarskommissionen er herfra underrettet om foranstående. "

P.D.V.

E.B.



A. Leser  
civiling.